

**ОТЧЕТ  
РЕЗУЛЬТАТЫ**

**физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в июне 2020 г.**

**Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»**

**Насосная 4 подъема**

Год, Число, месяц	Место отбора	Температура, °С	Цветность, град	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	Привкус, балл	Запах, баллы		Железо, мг/дм <sup>3</sup>	рН	Ортофосфат	Хлор Остаточный свободный, мг/дм <sup>3</sup>	Хлор Остаточный связанный, мг/дм <sup>3</sup>	Жесткость, мг/дм <sup>3</sup>	Щелочность, мг/дм <sup>3</sup>	Окисляемость, мг/дм <sup>3</sup>	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфаты, мг/дм <sup>3</sup>	Нитраты, мг/дм <sup>3</sup>	Нитриты, мг/дм <sup>3</sup>	Аммиак, мг/дм <sup>3</sup>	ОМЧ	ОКБ	ТКБ
						20°	60°																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ГН			20	2	2	2	2	0,30	6-8		0,30-0,50 *		7		5,0	1000	350	500	45,0	3,0	2,0	50	0	0
ст. Старощербиновская		14	11,7	1,21	0	0	-	0,20	7,78	-	< 0,3	-	0,76	-	1,78	535,2	90,6	60,9	1,71	< 0,003	< 0,10	1	0	0
23.06.2020																								

\* Показатель остаточный хлор свободный определяется и нормируется в воде питьевой перед подачей в сеть.

**Анализы выполнены в аккредитованном ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ Кулеш Н.Г.

ИО Главного врача \_\_\_\_\_ Кушнарева Л.А.



**Заключение:**

Результаты исследований образцов воды питьевой, отобранных 23.06.2020 года, отвечают гигиеническим нормативам (ГН) – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Кулеш Н. Г.

## ОТЧЕТ

### РЕЗУЛЬТАТЫ

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в июне 2020 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

№ п/п	Населенный пункт	Место отбора пробы	Дата отбора	Температура °С	Цветность, град	Мутность, ЕФМ	Остат. Хлор мг/дм <sup>3</sup>	Привкус, балл	Запах, балл	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Соотв. ГН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>с. Шабельское</b>	ВК	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Советов, 13	23.06.2020	14	11,7	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
2.	<b>с. Глафировка</b>	ВК	23.06.2020	14	11,9	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Кирова, 10	23.06.2020	14	11,8	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
3.	<b>с. Николаевка</b>	ВК	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Горького, 53	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
4.	<b>с. Ей-Укрепление</b>	Насосная станция	23.06.2020	14	11,8	1,26	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Суворова, 17	23.06.2020	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
5.	<b>с. Екатериновка</b>	Насосная станция	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Московская, 21	23.06.2020	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
6.	<b>п. Восточный</b>	ВК	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Энгельса, 30	23.06.2020	14	11,8	1,26	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
7.	<b>п. Щербиновский</b>	ВК	23.06.2020	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Ленина, 30	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
8.	<b>п. Северный</b>	ВК	23.06.2020	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Октябрьская, 47	23.06.2020	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
9.	<b>ст. Старощербиновская</b>	ул. Советов, 134	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
10.	<b>ст. Старощербиновская</b>	ул. Советов, 37	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
11.	<b>ст. Старощербиновская</b>	ж/д вокзал	23.06.2020	14	11,8	1,26	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
12.	<b>ст. Старощербиновская</b>	ул. Тельмана, 146	23.06.2020	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	23.06.2020	14	11,8	1,26	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	23.06.2020	14	11,9	1,31	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
19.	ст. Старощербиновская	насосная	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
20.	ст. Новощербиновская	насосная	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	23.06.2020	14	11,7	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	23.06.2020	14	11,8	1,21	< 0,3	0	0	1	0	0	Да

Анализы выполнены аккредитованным ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Кулеш Н.Г.

ИО Главного врача

Кушнарера Л.А.

