

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Ейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Ейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200


Адреса мест осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица
К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый
номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44, тел.: 8(86132)2-78-96, e-mail: eisk@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511456



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, и.о. заведующего
бактериологической лабораторией, биолог


Р.В. Волончевич

МП

25.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-24/04834-26 от 25.06.2026

1. Заказчик: МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2361008770 ОГРН 1122361001102)
2. Юридический адрес: 353620, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ЩЕРБИНОВСКИЙ, СТ-ЦА
СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА Д.53
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул Степана Разина, д. 53
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая
4. Место отбора: водопроводная насосная станция, Насосная станция, Краснодарский край, м.р-н Щербиновский,
с.п. Новошербиновское, ст-ца Новошербиновская, ул Ленина, д. 2/1
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.06.2026 10:00 - 10:05
Ф.И.О., должность: Степаненко Тимофей Александрович Гл. инженер МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2026 10:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №02-42 от 22 января 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 июня 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-24/04834-26 от 25.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-24/04834-05-1.05-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, Pioneer PA214C	B223996304
2	Баня водяная, LOIP LB-160(ТБ-6)	6311
3	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	135
4	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	42
5	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	UEC1302008
6	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-47/1НБ (ПП)	13099
7	Термостат суховоздушный, ТСвЛ- 160	16

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 23.06.2026 10:40

дата начала испытаний 23.06.2026 11:10, дата окончания испытаний 25.06.2026 12:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм³	0,33±0,10	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	14,0±2,8	Не более 20 (°)	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация: Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм. Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Определение свободного остаточного хлора проводят немедленно после отбора пробы согласно ГОСТ 18190-72 п.1.3.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 23.06.2026 10:30

дата начала испытаний 23.06.2026 10:40, дата окончания испытаний 25.06.2026 11:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.7.3; п.7.4.
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.3.2

Ответственный за оформление протокола:

Е.О. Алюшина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 23-01-24/04834-26 от 25.06.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 23-01-24/04834-26 от 25.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Ейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Ейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица
К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый
номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44, тел.: 8(86132)2-78-96, e-mail: eisk@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511456



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, и.о. заведующего
бактериологической лабораторией, биолог

МП

Р.В. Волонцевич

25.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-24/04835-26 от 25.06.2026

1. Заказчик: МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2361008770 ОГРН 1122361001102)
2. Юридический адрес: 353620, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЩЕРБИНОВСКИЙ, СТ-ЦА
СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА Д 53
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул Степана Разина, д. 53
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая
4. Место отбора: распределительная сеть, МБДОУ д/с № 3, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Новощербиновская, ул Октябрьская, д. 169
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.06.2026 10:50 - 10:55
Ф.И.О., должность: Степаненко Тимофей Александрович Гл. инженер МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2026 13:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №02-42 от 22 января 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 23 июня 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-24/04835-26 от 25.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-24/04835-05-1.05-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТСвЛ- 160	16
2	Весы лабораторные электронные, Pioneer PA214C	B223996304
3	Баня водяная, LOIP LB-160(ТБ-6)	6311
4	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	135
5	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	42
6	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	UEC1302008
7	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-47/1НБ (ПП)	13099

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 23.06.2026 13:40
дата начала испытаний 23.06.2026 13:42, дата окончания испытаний 25.06.2026 12:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,09±0,22	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм³	0,32±0,10	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	14,2±2,8	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация: Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм. Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Определение свободного остаточного хлора проводят немедленно после отбора пробы согласно ГОСТ 18190-72 п.1.3.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 23.06.2026 13:30

дата начала испытаний 23.06.2026 13:40, дата окончания испытаний 25.06.2026 11:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.7.3; п.7.4.
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3; п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.3.2

Ответственный за оформление протокола:

Е.О. Алюшина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 23-01-24/04835-26 от 25.06.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 23-01-24/04835-26 от 25.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Ейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Ейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица
К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый
номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44, тел.: 8(86132)2-78-96, e-mail: eisk@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511456



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, и.о. заведующего
бактериологической лабораторией, биолог

МП

Р.В. Волончевич

25.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-24/04836-26 от 25.06.2026

1. Заказчик: МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2361008770 ОГРН 1122361001102)

2. Юридический адрес: 353620, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ЩЕРБИНОВСКИЙ, СТ-ЦА
СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА Д.53

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул Степана Разина, д. 53

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: разводящая сеть, МБДОУ д/с №11, Краснодарский край, м.р-н Щербиновский, с.п.
Новощербиновское, ст-ца Новощербиновская, ул Димитрова, д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.06.2026 11:00 - 11:05

Ф.И.О., должность: Степаненко Тимофей Александрович Гл. инженер МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №02-42 от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 23 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-24/04836-26 от 25.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-24/04836-05-1.05-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТСвЛ- 160	16
2	Весы лабораторные электронные, Pioneer PA214C	B223996304
3	Баня водяная, LOIP LB-160(ТБ-6)	6311
4	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	135
5	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	42
6	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	UEC1302008
7	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-47/1НБ (ПП)	13099

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 23.06.2026 13:40 дата начала испытаний 23.06.2026 13:43, дата окончания испытаний 25.06.2026 12:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,17±0,23	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм³	0,32±0,10	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	13,9±2,8	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 п.5
Дополнительная информация: Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм. Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C. Определение свободного остаточного хлора проводят немедленно после отбора пробы согласно ГОСТ 18190-72 п.1.3.					
Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 23.06.2026 13:30 дата начала испытаний 23.06.2026 13:40, дата окончания испытаний 25.06.2026 11:31					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.7.3; п.7.4.
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3. п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см³)	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.3.2

Ответственный за оформление протокола:

Е.О. Алюшина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 23-01-24/04836-26 от 25.06.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 23-01-24/04836-26 от 25.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)